



240503100111  
有效期2030年04月21日

# 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-24-054

样品名称: 出厂水

受检单位: 鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2024 年 08 月 22 日

## 注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心  
检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-24-054

第 1 页, 共 3 页

|                                                                                            |                                                                               |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 样品名称                                                                                       | 出厂水                                                                           | 检验类别    | 定期检验         |
| 受检单位                                                                                       | 鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司                                                              |         |              |
| 采样地点                                                                                       | 鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司净水厂内                                                          |         |              |
| 采样日期                                                                                       | 2024. 08. 06                                                                  | 采样人     | 张喆、石慧        |
| 送检单位                                                                                       | 鄂托克前旗疾病预防控制中心                                                                 |         |              |
| 送样人                                                                                        | 张喆、石慧                                                                         | 样品规格/数量 | 5000mL       |
| 包装                                                                                         | 聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装                                                          |         |              |
| 状态                                                                                         | 清澈透明无杂质的液体                                                                    |         |              |
| 收样日期                                                                                       | 2024. 08. 06                                                                  | 检验日期    | 2024. 08. 06 |
| 检验依据                                                                                       | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)                                                      |         |              |
| 检验项目                                                                                       | 生活饮用水水质常规指标                                                                   |         |              |
| 检验结论                                                                                       | 该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。<br>该供水工程点未使用消毒设备, 故消毒剂指标及消毒副产物指标未进行检测。 |         |              |
| 编制人: 刘娜 袁珂 审核人: 张丰林 签发人: 刘娜<br>2024年08月22日 2024年 08月22日 2024年 08月22日<br>鄂托克前旗疾病预防控制中心 (公章) |                                                                               |         |              |





# 鄂托克前旗疾病预防控制中心 检验报告

报告编号: EQQCDC/SZ-24-054

第 2 页, 共 3 页

| 序号 | 检验项目       | 单位   | 检验依据                     | 检验结果   | 标准限值                 | 结论 |
|----|------------|------|--------------------------|--------|----------------------|----|
| 1  | 色度         | 度    | GB/T 5750.4-2023<br>4.1  | <5     | 15                   | 符合 |
| 2  | 浑浊度        | NTU  | GB/T 5750.4-2023<br>5.1  | 0.408  | 3                    | 符合 |
| 3  | 臭和味        | /    | GB/T 5750.4-2023<br>6.1  | 无异臭、异味 | 无异臭、异味               | 符合 |
| 4  | 肉眼可见物      | /    | GB/T 5750.4-2023<br>7.1  | 无      | 无                    | 符合 |
| 5  | PH 值       | /    | GB/T 5750.4-2023<br>8.1  | 8.24   | 不小于 6.5 且<br>不大于 8.5 | 符合 |
| 6  | 总硬度        | mg/L | GB/T 5750.4-2023<br>10.1 | 143.33 | 450                  | 符合 |
| 7  | 溶解性总固体     | mg/L | GB/T 5750.4-2023<br>11.1 | 228    | 1000                 | 符合 |
| 8  | 氰化物        | mg/L | GB/T 5750.5-2023<br>7.3  | 未检出    | 0.05                 | 符合 |
| 9  | 氨(以 N 计)   | mg/L | GB/T 5750.5-2023<br>11.1 | 0.03   | 0.5                  | 符合 |
| 10 | 氟化物        | mg/L | GB/T5750.5-2023<br>6.2   | 0.36   | 1.2                  | 符合 |
| 11 | 氯化物        | mg/L | GB/T 5750.5-2023<br>5.2  | 26.90  | 250                  | 符合 |
| 12 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | GB/T 5750.5-2023<br>8.3  | 4.64   | 20                   | 符合 |
| 13 | 硫酸盐        | mg/L | GB/T 5750.5-2023<br>4.2  | 37.06  | 250                  | 符合 |
| 14 | 砷          | mg/L | GB/T 5750.6-2023<br>9.1  | 0.005  | 0.01                 | 符合 |
| 15 | 汞          | mg/L | GB/T 5750.6-2023<br>11.1 | 未检出    | 0.001                | 符合 |
| 16 | 铁          | mg/L | GB/T 5750.6-2023<br>5.1  | 未检出    | 0.3                  | 符合 |

鄂托克前旗



15062310



# 鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-24-054

第 3 页，共 3 页

| 序号 | 检验项目   | 单位        | 检验依据                     | 检验结果 | 标准限值  | 结论 |
|----|--------|-----------|--------------------------|------|-------|----|
| 17 | 铜      | mg/L      | GB/T 5750.6-2023<br>7.2  | 未检出  | 1.0   | 符合 |
| 18 | 锰      | mg/L      | GB/T 5750.6-2023<br>6.1  | 未检出  | 0.1   | 符合 |
| 19 | 锌      | mg/L      | GB/T 5750.6-2023<br>8.1  | 未检出  | 1.0   | 符合 |
| 20 | 铅      | mg/L      | GB/T 5750.6-2023<br>14.1 | 未检出  | 0.01  | 符合 |
| 21 | 镉      | mg/L      | GB/T 5750.6-2023<br>12.1 | 未检出  | 0.005 | 符合 |
| 22 | 铝      | mg/L      | GB/T 5750.6-2023<br>4.1  | 0.08 | 0.2   | 符合 |
| 23 | 铬（六价）  | mg/L      | GB/T 5750.6-2023<br>13.1 | 0.01 | 0.05  | 符合 |
| 24 | 高锰酸盐指数 | mg/L      | GB/T 5750.7-2023<br>4.1  | 1.04 | 3     | 符合 |
| 25 | 总大肠菌群  | MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023<br>5.3 | 未检出  | 不应检出  | 符合 |
| 26 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023<br>7.3 | 未检出  | 不应检出  | 符合 |
| 27 | 菌落总数   | MPN/mL    | GB/T 5750.12-2023<br>4.2 | 2    | 500   | 符合 |

（以下无正文）

