



240503100111
有效期2030年04月21日

检 验 报 告



报告编号: EQQCDC/SZ-25-056

样品名称: 出厂水

受检单位: 鄂托克前旗自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-056 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-056 第 1 页，共 4 页

样品名称	出厂水	检验类别	定期检验
受检单位	鄂托克前旗自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗自来水有限责任公司出厂水		
采样日期	2025-07-07	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-07	检验日期	2025-07-07
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		
编制人：郭丹 郭丹 审核人：莫仁高娃 签发人：常君霞			
2025年 9 月 16 日 2025年 9 月 16 日 2025年 9 月 16 日			
鄂托克前旗疾病预防控制中心（公章）			



18.1.17





鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-056 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-056 第 2 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.007	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	7.92	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	172.35	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	430	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.02	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	27.46	250	符合
12	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	3.91	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	未检出	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合

鄂托克



623100

1910

1910

1910

1910



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-056 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-056 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.01	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.01	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合

鄂托克前旗疾病预防控制中心
2018



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-056 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-056 第 4 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	1.94	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.79	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	3	100	符合

(以下无正文)





240503100111
有效期2030年04月21日

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-058

样品名称: 末梢水

受检单位: 鄂托克前旗自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-058 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-058 第 1 页，共 4 页

样品名称	末梢水	检验类别	定期检验
受检单位	鄂托克前旗自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗第一幼儿园		
采样日期	2025-07-07	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-07	检验日期	2025-07-07
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		
编制人：鲁丹.郭星星 审核人：张丰林 签发人：常永波 2025年7月16日 2025年7月16日 2025年7月16日 鄂托克前旗疾病预防控制中心（公章）			





鄂托克前旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-058 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-058 第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.032	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	8.20	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	173.56	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	375	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.01	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	21.87	250	符合
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	3.96	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	未检出	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合



鄂托克前旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-058 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-058 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.14	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.01	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合

鄂托克前旗

2310000

第 1 卷

第 1 卷 第 1 期 1951 年 1 月 1 日



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-058 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-058 第 4 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	1.13	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.16	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	未检出	100	符合

(以下无正文)





检 验 报 告



报告编号: EQQCDC/SZ-25-057

样品名称: 末梢水

受检单位: 鄂托克前旗自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-057 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-057 第 1 页，共 4 页

样品名称	末梢水	检验类别	定期检验
受检单位	鄂托克前旗自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗职业中学食堂		
采样日期	2025-07-07	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-07	检验日期	2025-07-07
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		

编制人：鲁丹郭星是 审核人：王松梅 签发人：常君友

2025年9月16日

2025年9月16日

2025年9月16日

鄂托克前旗疾病预防控制中心（公章）



鄂托克前旗职业中学食堂





鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-057 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-057 第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<10	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.129	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	8.18	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	213.99	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	379	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	0.01	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	23.82	250	符合
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	4.00	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	未检出	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-057 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-057 第 3 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.05	0.2	符合
28	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.01	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合

鄂托克前旗疾病预防控制中心
823100



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-057 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-057 第 4 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	1.23	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.24	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	未检出	100	符合

(以下无正文)

鄂托克前旗疾病预防控制中心



240503100111

有效期2030年04月21日

检 验 报 告



报告编号: EQQCDC/SZ-25-060

样品名称: 末梢水

受检单位: 鄂托克前旗自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检验报告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-060 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-060 第 1 页, 共 4 页

样品名称	末梢水	检验类别	定期检验
受检单位	鄂托克前旗自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗第二幼儿园		
采样日期	2025-07-07	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-07	检验日期	2025-07-07
检验依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		
编制人: 郭显昆 审核人: 李艳梅 签发人: 常君良			
2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月16日			
鄂托克前旗疾病预防控制中心 (公章)			





鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-060 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-060 第 2 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.024	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	8.19	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	175.96	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	364	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.02	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	23.17	250	符合
12	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	4.06	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	未检出	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合

鄂托克前旗疾病预防控制中心
检验报告



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-060 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-060 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.01	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.01	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合

鄂托克前旗疾病预防控制中心
500221



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-060 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-060 第 4 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.29	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.24	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	8	100	符合

(以下无正文)





240503100111

有效期2030年04月21日

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-065

样品名称: 末梢水

受检单位: 鄂托克前旗自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日

注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-065 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-065 第 1 页，共 4 页

样品名称	末梢水	检验类别	定期检验
受检单位	鄂托克前旗自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗第四幼儿园		
采样日期	2025-07-07	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-07	检验日期	2025-07-07
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		

编制人：郭星星 审核人：李艳梅 签发人：常君良

2025年 9月16日 2025年 9月16日 2025年 9月16日

鄂托克前旗疾病预防控制中心（公章）



10.10.10

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Some visible words include "The", "of", "and", "in", "on", "at", "from", "to", "by", "with", "without", "under", "above", "below", "between", "among", "against", "towards", "from", "to", "by", "with", "without", "under", "above", "below", "between", "among", "against", "towards".

Handwritten signatures and dates. The dates are 2002, 2002, and 2002.





鄂托克前旗疾病预防控制中心

检验报告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-065 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-065 第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<5	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.085	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	8.20	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	254.43	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	582	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	未检出	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	4.25	250	符合
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	4.15	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	未检出	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合



231000001

中国共产主义青年团章程

（一九八二年十月二十六日中国共产党第十二次全国代表大会通过）

第一章 总则

第一条 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。

第二条 中国共产主义青年团坚决拥护中国共产党的纲领，坚持四项基本原则，坚持改革开放，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

第三条 中国共产主义青年团的基本任务是：高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，团结、教育、引导广大青年，为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗。

第四条 中国共产主义青年团是青年学习共产主义的学校，应当用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想武装青年，教育青年，引导青年。

第五条 中国共产主义青年团应当根据青年的特点，开展多种形式的教育、科学、文化、娱乐、体育和社会公益活动，提高青年的思想道德素质和科学文化素质。

第六条 中国共产主义青年团应当维护青年的合法权益，代表和维护青年的具体利益，竭诚为青年服务，做青年的知心朋友和热心助手。

第七条 中国共产主义青年团应当密切联系青年，倾听青年的意见和要求，反映青年的愿望和呼声，及时向党组织反映青年的意见和要求。

第八条 中国共产主义青年团应当加强同世界各国青年组织的友好往来，开展青年间的交流和合作，增进国际间的友谊和团结。

第九条 中国共产主义青年团应当继承和发扬党的优良传统和作风，保持和增强团组织的先进性、纯洁性和战斗力。

第十条 中国共产主义青年团应当加强团的自身建设，健全团的组织，严格团的纪律，提高团的干部素质，增强团的凝聚力、吸引力和战斗力。

第十一条 中国共产主义青年团应当坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。

第十二条 中国共产主义青年团应当坚持群众路线，密切联系青年，倾听青年的意见和要求，反映青年的愿望和呼声，及时向党组织反映青年的意见和要求。

第十三条 中国共产主义青年团应当坚持实事求是的原则，一切从实际出发，理论联系实际，在实践中检验真理和发展真理。

第十四条 中国共产主义青年团应当坚持党的基本路线，坚持四项基本原则，坚持改革开放，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

第十五条 中国共产主义青年团应当坚持党的思想路线，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗。

第十六条 中国共产主义青年团应当坚持党的组织路线，加强团的自身建设，健全团的组织，严格团的纪律，提高团的干部素质，增强团的凝聚力、吸引力和战斗力。

第十七条 中国共产主义青年团应当坚持党的作风路线，继承和发扬党的优良传统和作风，保持和增强团组织的先进性、纯洁性和战斗力。

第十八条 中国共产主义青年团应当坚持党的群众路线，密切联系青年，倾听青年的意见和要求，反映青年的愿望和呼声，及时向党组织反映青年的意见和要求。

第十九条 中国共产主义青年团应当坚持党的国际路线，加强同世界各国青年组织的友好往来，开展青年间的交流和合作，增进国际间的友谊和团结。

第二十条 中国共产主义青年团应当坚持党的基本路线，坚持四项基本原则，坚持改革开放，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

第二十一条 中国共产主义青年团应当坚持党的思想路线，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗。

第二十二条 中国共产主义青年团应当坚持党的组织路线，加强团的自身建设，健全团的组织，严格团的纪律，提高团的干部素质，增强团的凝聚力、吸引力和战斗力。

第二十三条 中国共产主义青年团应当坚持党的作风路线，继承和发扬党的优良传统和作风，保持和增强团组织的先进性、纯洁性和战斗力。

第二十四条 中国共产主义青年团应当坚持党的群众路线，密切联系青年，倾听青年的意见和要求，反映青年的愿望和呼声，及时向党组织反映青年的意见和要求。

第二十五条 中国共产主义青年团应当坚持党的国际路线，加强同世界各国青年组织的友好往来，开展青年间的交流和合作，增进国际间的友谊和团结。



鄂托克前旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-065 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-065 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.08	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.01	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合





鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-065 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-065 第 4 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	1.90	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.19	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	6	100	符合

(以下无正文)





240503100111
有效期2030年04月21日

检 验 报 告



报告编号: EQQCDC/SZ-25-066

样品名称: 末梢水

受检单位: 鄂托克前旗自来水有限责任公司

检验类别: 定期检验

鄂托克前旗疾病预防控制中心

2025 年 09 月 16 日



注 意 事 项

- 一、检验报告无鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖鄂托克前旗疾病预防控制中心印章无效。
- 三、检验报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。
- 六、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇其巴嘎图东街南侧

电话：0477--7628476

邮编：016200



鄂托克前旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-066 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-066 第 1 页，共 4 页

样品名称	末梢水	检验类别	定期检验
受检单位	鄂托克前旗自来水有限责任公司		
采样地点	鄂托克前旗第三小学		
采样日期	2025-07-07	采样人	莫仁高娃、达拉
送检单位	鄂托克前旗疾病预防控制中心		
送样人	莫仁高娃、达拉	样品规格/数量	5000mL
包装	聚乙烯瓶装、一次性无菌采样袋装、比色管装		
状态	清澈透明无杂质的液体		
收样日期	2025-07-07	检验日期	2025-07-07
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验项目	生活饮用水水质常规指标		
检验结论	该水样的所检项目均符合《生活饮用水卫生标准 GB5749-2022》的要求。此供水公司提供的生活饮用水水源使用的消毒剂是次氯酸钠。		

编制人：郭丹 郭星星 审核人：[Signature] 签发人：[Signature]

2025年9月16日 2025年9月16日 2025年9月16日

鄂托克前旗疾病预防控制中心（公章）



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-066 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-066 第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
1	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	<10	15	符合
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	0.142	1	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	符合
5	PH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	8.20	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合
6	总硬度	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	7.81	450	符合
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	153	1000	符合
8	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.3	未检出	0.05	符合
9	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	0.01	0.5	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	未检出	1.0	符合
11	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	1.77	250	符合
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	4.19	10	符合
13	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	未检出	250	符合
14	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 4.3	未检出	0.06	符合
15	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 7.2	未检出	0.1	符合
16	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 6.2	未检出	0.06	符合



鄂托克前旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: EQQCDC/SZ-25-066 样本编号: EQQCDC/SZCY-25-066 第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
17	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 5.2	未检出	0.1	符合
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	0	该化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	符合
19	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 9.1	未检出	0.01	符合
20	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	未检出	0.001	符合
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 5.1	未检出	0.3	符合
22	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 7.2	未检出	1.0	符合
23	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 6.1	未检出	0.1	符合
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 8.1	未检出	1.0	符合
25	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 14.1	未检出	0.01	符合
26	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 12.1	未检出	0.005	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.1	0.03	0.2	符合
28	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	0.01	0.05	符合
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 15.2	未检出	0.05	符合
30	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 16.2	未检出	0.1	符合

鄂托克前旗疾病预防控制中心
2018



鄂托克前旗疾病预防控制中心 检 验 报 告

报告编号：EQQCDC/SZ-25-066 样本编号：EQQCDC/SZCY-25-066 第 4 页，共 4 页

序号	检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准限值	结论
31	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 21.2	未检出	0.7	符合
32	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	0.82	3	符合
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.20	2	符合
34	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	符合
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	符合
36	菌落总数	MPN/mL	GB/T 5750.12-2023 4.2	未检出	100	符合

(以下无正文)



