



鄂尔多斯供电公司鄂托克前旗供电分公司配电变压器
可开放容量受限信息公告

单位：鄂托克前旗供电分公司

序号	配变名称	地理位置	额定容量 (kVA)	最大负荷 接带能力 (kW)	近两年最 大负荷 (kW)	负载率 (%)	剩余可接 带容量 (kW)	备注
1	10kV嘎图31#公变（席春芳）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	19.00	75%	11.00	
2	10kV呼日呼51#公变（孟克德力格尔）	哈日根图嘎查	30.00	25.5	18.00	71%	12.00	
3	10kV哈勒占9#公变（额肯巴图）	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	36.00	85%	14.00	
4	10kV巴音乌素嘎查69#公变（苏雅拉达来）	巴音乌素嘎查	50.00	42.5	37.00	87%	13.00	
5	10kV呼日呼53#公变（明干巴雅尔）	呼日呼嘎查	20.00	17	15.00	88%	5.00	
6	10kV塔布陶老亥87#公变（伊仁太）	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	36.00	85%	14.00	
7	10kV西日陶亥32#公变（白玉建）	巴彦柴达木嘎查	50.00	42.5	35.60	84%	14.40	
8	10kV哈日根图嘎查11#公变（苗瑞飞）	哈日根图嘎查	50.00	42.5	34.00	80%	16.00	
9	10kV巴音乌素嘎查23#公变（巴音青克勒）	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	18.00	71%	12.00	
10	10kV塔布陶老亥32#公变（达兰巴雅尔）	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	34.00	80%	16.00	
11	10kV嘎图23#公变（其米德）	呼日呼嘎查	50.00	42.5	37.00	87%	13.00	
12	10kV巴音乌素嘎查38#公变（刘云龙）	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	19.00	75%	11.00	
13	10kV巴彦柴达木嘎查7#公变（张志忠）	巴彦柴达木嘎查	50.00	42.5	37.00	87%	13.00	
14	10kV巴音乌素嘎查31#公变（额德木图）	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	18.00	71%	12.00	
15	10kV温都尔3#公变（阿拉腾达来30）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	19.00	75%	11.00	
16	10kV巴音乌素1#居民点公变	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	19.60	77%	10.40	
17	10kV呼日呼31#公变（布日古德）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	18.50	73%	11.50	
18	10kV哈日根图嘎查39#公变（吉日木图）	哈日根图嘎查	20.00	17	13.60	80%	6.40	
19	10kV塔布陶老亥嘎查6#公变	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	34.00	80%	16.00	
20	10kV温都尔28#公变（吉日嘎拉达来）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	18.00	71%	12.00	
21	35kV苏坝海则变电站10kV915呼和线大发二社5#公变	大发村	20.00	17	13.25	78%	6.75	
22	35kV新寨则变电站10kV922牧场线新二社4#公变	希里嘎查	80.00	68	57.50	85%	22.51	
23	35kV特布德变电站912旅游村线许继华变	特布德嘎查	30.00	25.5	18.61	73%	11.39	
24	35kV特布德变电站911什尼乌素线29支157支23支60号杆什尼乌素40#公变	哈沙图	20.00	17	12.38	73%	7.62	
25	35kV特布德变电站911什尼乌素线纪生金变	芒哈图嘎查	50.00	42.5	30.08	71%	19.92	
26	110kV水泉则变电站915杭盖线64号杆支39支29号杆杭盖19#公变50kVA（王	水泉则村	50.00	42.5	31.10	73%	18.90	
27	110kV水泉则变电站913白山羊场线王美则变	上海庙社区	80.00	68	48.00	71%	32.00	
28	35kV毛头梁变电站923十三里套线55支35号杆十三里套14#公变（李岗）	特布德嘎查	80.00	68	48.11	71%	31.89	
29	35kV毛头梁变电站923十三里套线55支81号杆十三里套22#公变（庞鹏飞）	特布德嘎查	50.00	42.5	30.13	71%	19.87	
30	110kV上海庙变电站921毛头梁线水泉子东6#（郑生华）变	八一村	100.00	85	60.00	71%	40.00	
31	三段地三社19#公变（胡金娥）	35kV三段地变电站924三段地线	50.00	42.5	37.00	87%	13.00	

32	特步德3#公变(安治荣)	35kV三段地变电站915 巴拉庙线	50.00	42.5	35.60	84%	14.40	
33	马场井移民区3号箱(公)变	35kV三段地变电站913 东壕线	500.00	425	300.00	71%	200.00	
34	三段地三社21#公变(晟瑞)	35kV三段地变电站913 东壕线	200.00	170	145.20	85%	54.80	
35	漫二社380饮水公变	35kV三段地变电站921 漫水塘线	100.00	85	65.00	76%	35.00	
36	三段地四社19#公变(沙头)	35kV三段地变电站921 漫水塘线	50.00	42.5	36.10	85%	13.90	
37	漫水塘二社9#公变(李江2#)	35kV三段地变电站922 洪山塘线	125.00	106.25	86.90	82%	38.10	
38	10kV阿日赖嘎查58#公变(王小英0704 公变)	阿日赖嘎查	50.00	42.5	34.00	80%	16.00	
39	10kV沙日呼舒嘎查43#公变(其劳公 变)	沙日呼舒嘎查	20.00	17	12.60	74%	7.40	
40	10kV圪图嘎查56#公变(王景义10公 变)	圪图嘎查	10.00	8.5	7.20	85%	2.80	
41	110kV雅希勒变电站923巴嘎陶仑线	敖召其88#变(金柱花 20KVA)	20.00	17	13.71	81%	6.29	
42	220kV红旗变电站912布拉格线	敖召其36#公用变台 (都仁)	20.00	17	12.54	74%	7.46	
43	35kV阿勒塔变电站913红德盖线	10kV洪达汉10#公用变 台(高明智)	20.00	17	12.00	71%	8.00	
44	10KV二道川一社南公用变台	二道川村	80.00	68	57.18	84%	22.82	
45	10KV二道川何玉贵专用变台	二道川村	200.00	170	137.91	81%	62.09	
46	10KV二道川麻三社西2#公用变台	麻黄套村	100.00	85	67.11	79%	32.89	
47	10kV大池三五社公用变台	大池村	100.00	85	72.39	85%	27.61	
48	10kV二道川一社北3#公用变台	二道川村	100.00	85	60.03	71%	39.97	
49	10kV二道川一社北公用变台	二道川村	160.00	136	116.80	86%	43.20	
50	10kV二道川沙站公用变台	二道川村	200.00	170	124.65	73%	75.35	
51	10KV二道川麻五社南2#公用变台	麻黄套村	100.00	85	71.75	84%	28.25	
52	35kV大庙变电站912阿泰线167号杆支 80号杆支33号杆阿泰嘎查59#公变(巴	阿泰嘎查	50.00	42.5	35.00	82%	7.50	
53	35kV大庙变电站912阿泰线167号杆支 137号杆芒哈图13#公变(芒哈图嘎查)	芒哈图嘎查	50.00	42.5	35.00	82%	7.50	
54	35kV大庙变电站913拜图线72号杆支 177号杆支30号杆支108号杆支67号杆	公乌素嘎查	20.00	17	14.00	82%	3.00	
55	110kV拜图变电站925酸枣坡线180号杆 支15号杆拜图嘎查97#公变(阿拉坦朝	拜图嘎查	80.00	68	55.74	82%	12.26	
56	110kV拜图变电站925酸枣坡线307号杆 拜图嘎查104#公变(那顺敖其尔)	拜图嘎查	20.00	17	14.00	82%	3.00	
57	110kV拜图变电站926土房子线17左号 杆支51号杆拜图嘎查50#公变(敖特根	拜图嘎查	30.00	25.5	21.00	82%	4.50	
58	35kV大庙变电站913拜图线72号杆支 120号杆支12号杆拜图嘎查105#公变	拜图嘎查	50.00	42.5	35.51	84%	6.99	
59	35kV大庙变电站913拜图线149号杆拜 图嘎查117#公变(葛布仁吉日嘎拉)	拜图嘎查	50.00	42.5	35.73	84%	6.77	

批准:

审核:

制表:

肖宇