




鄂尔多斯供电公司鄂托克前旗供电分公司配电线路
重过载信息公告

单位：鄂托克前旗供电分公司

序号	线路名称	供电范围（街区、地理位置或标志性用户名称）	额定容量（kW）	近两年最大负荷（kW）	负载率（%）	剩余可接带容量（kW）	备注
1	35kV羊场壕变电站915大海则线	915大海则线	1732.00	1432	83%	300	
2	35kV三线地变电站921漫水塘线路	921漫水塘线路	5196.00	3688	71%	1508	
3	35kV克仁格图变电站911呼和陶勒盖线	914呼和陶勒盖线	2598.00	1986	76%	612	
4	110kV水洞沟变电站921红沙套线	八一村	3198.64	2900	83%	598.64	



批准：

审核：

赵昂

制表：

肖军