




鄂尔多斯供电公司鄂托克前旗供电分公司配电变压器 可开放容量受限信息公告

单位：鄂托克前旗供电分公司


序号	配变名称	地理位置	额定容量 (kVA)	最大负荷 接带能力 (kW)	近两年最 大负荷 (kW)	负载率 (%)	剩余可接 带容量 (kW)	备注
1	10kV嘎图31#公变（席春芳）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	18.12	71.06	11.88	
2	10kV呼日呼51#公变（孟克德力格尔）	哈日根图嘎查	30.00	25.5	18.23	71.49	11.77	
3	10kV哈勒占9#公变（额肯巴图）	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	35.00	82.35	15.00	
4	10kV巴音乌素嘎查69#公变（苏雅拉达来）	巴音乌素嘎查	50.00	42.5	32.50	76.47	17.50	
5	10kV呼日呼53#公变（明干巴雅尔）	呼日呼嘎查	20.00	17	13.20	77.65	6.80	
6	10kV塔布陶老亥87#公变（伊仁太）	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	32.50	76.47	17.50	
7	10kV西日陶亥32#公变（白玉建）	巴彦柴达木嘎查	50.00	42.5	31.60	74.35	18.40	
8	10kV哈日根图嘎查11#公变（苗瑞飞）	哈日根图嘎查	50.00	42.5	31.20	73.41	18.80	
9	10kV巴音乌素嘎查23#公变（巴音青克勒）	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	19.50	76.47	10.50	
10	10kV塔布陶老亥32#公变（达兰巴雅尔）	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	35.60	83.76	14.40	
11	10kV嘎图23#公变（其米德）	呼日呼嘎查	50.00	42.5	34.60	81.11	15.40	
12	10kV巴音乌素嘎查38#公变（刘云龙）	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	19.60	76.86	10.40	
13	10kV巴彦柴达木嘎查7#公变（张志忠）	巴彦柴达木嘎查	50.00	42.5	32.50	76.47	17.50	
14	10kV巴音乌素嘎查31#公变（额德木图）	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	19.50	76.47	10.50	
15	10kV温都尔3#公变（阿拉腾达来30）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	18.69	73.29	11.31	
16	10kV巴音乌素1#居民点公变	巴音乌素嘎查	30.00	25.5	20.20	79.22	9.80	
17	10kV呼日呼31#公变（布日古德）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	21.50	84.31	8.50	
18	10kV哈日根图嘎查39#公变（吉日木图）	哈日根图嘎查	20.00	17	13.50	79.41	6.50	
19	10kV塔布陶老亥嘎查6#公变	塔布陶劳亥嘎查	50.00	42.5	32.50	76.47	17.50	
20	10kV温都尔28#公变（吉日嘎拉达来）	呼日呼嘎查	30.00	25.5	21.50	84.31	8.50	
21	110kV城川变电站10kV915城川二回线苏一社2#公变	城川队	100.00	85	62.57	73.61	37.43	
22	110kV城川变电站10kV916陕丹海则线城川沙站9#公变	陕丹海则	100.00	85	62.10	73.06	37.90	
23	35kV特布德变电站912旅游村线许继华变	特布德嘎查	30.00	25.5	18.61	72.98	11.39	
24	35kV特布德变电站911什尼乌素线29支157支23支60号杆什尼乌素1#公变（白电林）	哈沙图	20.00	17	12.38	72.82	7.62	
25	35kV特布德变电站911什尼乌素线纪生金变	芒哈图嘎查	50.00	42.5	32.05	75.11	17.95	
26	110kV水泉则变电站915杭盖线64号杆支39支29号杆杭盖19#公变（王世成）	水泉则村	50.00	42.5	31.10	73.18	18.90	
27	110kV水泉则变电站913白山羊场线王美则变	上海庙社区	80.00	68	49.60	72.94	30.40	
28	35kV毛头梁变电站923十三里套线55支35号杆十三里套14#公变（李岩）	特布德嘎查	80.00	68	48.50	71.32	31.50	

29	35kV毛头梁变电站923十三里套线55支81号杆十三里套22#公变	特布德嘎查	50.00	42.5	31.20	73.41	18.80	
30	10kV阿日赖嘎查58#公变(王小英0704公变)	阿日赖嘎查	50.00	42.5	34.60	81.41	15.40	
31	10kV沙口呼舒嘎查43#公变(其劳公变)	沙口呼舒嘎查	20.00	17	14.50	85.29	5.50	
32	10kV图嘎查56#公变(王景义10公变)	图嘎查	10.00	8.5	7.50	88.24	2.50	
33	220kV红旗变电站926径达线敖召其50#公用变台(巴拉吉)	敖召其50#公用变台(巴拉吉)	50.00	42.5	34.76	81.78	15.24	
34	220kV红旗变电站926径达线林木良种基地变压器(50KVA)	林木良种基地变压器(50KVA)	50.00	42.5	34.15	80.35	15.85	
35	220kV红旗变电站926径达线明盖21#公用变台(叶其勒脑日布)	明盖21#公用变台(叶其勒脑日布)	30.00	25.5	18.94	74.29	11.06	
36	220kV红旗变电站926径达线明盖23#公用变台(朝格图巴雅尔)	明盖23#公用变台(朝格图巴雅尔)	30.00	25.5	21.39	83.88	8.61	
37	220kV红旗变电站926径达线明盖26#公用变台(朝格图)	明盖26#公用变台(朝格图)	30.00	25.5	19.86	77.90	10.14	
38	220kV红旗变电站926径达线伊克乌素53#公用变台(阿拉腾达来)	伊克乌素53#公用变台(阿拉腾达来)	50.00	42.5	32.73	77.00	17.27	
39	220kV红旗变电站926径达线伊克乌素54#公用变台(苏安平)	伊克乌素54#公用变台(苏安平)	30.00	25.5	19.33	75.79	10.67	
40	220kV红旗变电站926径达线伊克乌素59#公用变台(乌日格希拉图)	伊克乌素59#公用变台(乌日格希拉图)	50.00	42.5	31.60	74.35	18.40	
41	220kV红旗变电站926径达线伊克乌素66#公用变台(阿拉腾达来)	伊克乌素66#公用变台(阿拉腾达来)	20.00	17	13.12	77.20	6.88	
42	220kV红旗变电站926径达线伊克乌素72#公用变台(敖特根毕利格)	伊克乌素72#公用变台(敖特根毕利格)	30.00	25.5	18.30	71.76	11.70	

批准:



审核:



制表:

肖宇