



鄂托克前旗供电分公司2024年四季度
配电线路可接入容量信息公告

单位：鄂托克前旗供电公司


序号	线路名称	供电范围（街区、地理位置或标志性用户名）	额定容量 (kW)	近一季度最大 负荷 (kW)	负载率 (%)	剩余可接带容量 (kW)	备注
1	220kV红旗变电站911镇区一回线	镇区	6928.00	3569	52%	3359	
2	220kV红旗变电站921镇区二回线	镇区	5196.00	2748	53%	2448	
3	220kV红旗变电站922军翔线	922军翔线	7620.80	1059	14%	6561.8	
4	220kV红旗变电站912布拉克线	912布拉克线	4763.00	2698	57%	2065	
5	220kV红旗变电站914塔布线	914塔布线	4763.00	1606	34%	3157	
6	220kV红旗变电站915沙头线	915沙头线	4763.00	1050	22%	3713	
7	220kV红旗变电站923沙三社线	923沙三社线	4763.00	536	11%	4227	
8	220kV红旗变电站924弹药库线	924弹药库线	4763.00	569	12%	4194	
9	220kV红旗变电站913镇区IV线	913镇区IV线	7274.40	498	7%	6776.4	
10	220kV红旗变电站926经达线	926经达线	4763.00	1869	39%	2894	
11	110kV敖勒召巴变电站921文化园线	921文化园线	2598.00	869	33%	1729	
12	110kV敖勒召巴变电站922和效线	922和效线	5196.00	894	17%	4302	
13	110kV敖勒召巴变电站923满都拉线	923满都拉线	4416.60	1465	33%	2951.6	
14	110kV敖勒召巴变电站925园区线	925园区线	5196.00	48	1%	5148	
15	110kV敖勒召巴变电站911新大队线	911新大队线	3464.00	1881	54%	1583	
16	110kV敖勒召巴变电站926砖厂线	926砖厂线	4416.60	1389	31%	3027.6	
17	110kV敖勒召巴变电站912镇南线	912镇南线	5196.00	1653	32%	3543	
18	110kV敖勒召巴变电站924镇北线	924镇北线	6910.68	2834	41%	4076.68	
19	35kV吉拉变电站912哈日色线	912哈日色线	3948.96	1320	33%	2628.96	
20	35kV吉拉变电站913纳林线	913纳林线	3464.00	369	11%	3095	
21	35kV吉拉变电站914洪达线	914洪达线	2598.00	356	14%	2242	
22	35kV吉拉变电站915克珠日线	915克珠日线	4416.60	274	6%	4142.6	
23	35kV吉拉变电站916永红线	916永红线	4260.72	524	12%	3736.72	
24	110kV雅希勒变电站913苏力图线	913苏力图线	3325.44	596	18%	2729.44	
25	110kV雅希勒变电站923巴嘎陶伦线	923巴嘎陶伦线	4763.00	1769	37%	2994	
26	110kV雅希勒变电站921敖格图线	921敖格图线	4295.36	543	13%	3752.36	
27	110kV雅希勒变电站912镇区III线	912镇区III线	5455.80	770	14%	4685.8	
28	110kV雅希勒变电站922小沙头线	922小沙头线	6983.42	750	11%	6233.424	
29	110kV城川变电站912腹地梁线	912腹地梁线	4763.00	1562	33%	3201	
30	110kV城川变电站913城川一回线	913城川一回线	5196.00	830	16%	4366	
31	110kV城川变电站914希里线	914希里线	4763.00	1489	31%	3274	
32	110kV城川变电站915城川二回线	915城川二回线	4763.00	1879	39%	2884	
33	110kV城川变电站916陕丹海则线	916陕丹海则线	3897.00	1345	35%	2552	
34	110kV城川变电站911民族学院线	911民族学院线	4637.43	1569	34%	3068.43	
35	35kV苏坝海则变912古城线	912古城线	3464.00	655	19%	2809	
36	35kV苏坝海则变913大场则线	913大场则线	4416.60	902	20%	3514.6	
37	35kV苏坝海则变915祥和线	915祥和线	4416.60	801	18%	3615.6	
38	35kV苏坝海则变921大沟湾线	921大沟湾线	3464.00	1232	36%	2232	
39	35kV新寨则变电站911珠拉图线	911珠拉图线	3464.00	1256	36%	2208	
40	35kV新寨则变电站912高潮畔线	912高潮畔线	3464.00	516	15%	2948	
41	35kV新寨则变电站914章格什里线	914章格什里线	4711.04	741	16%	3970.04	
42	35kV新寨则变电站921东达图线	921东达图线	3464.00	1986	57%	1478	
43	35kV新寨则变电站922牧场线	922牧场线	4711.04	2044	43%	2667.04	
44	35kV羊场壕变电站911麻黄坑线	911麻黄坑线	3770.00	1271	34%	2499	
45	35kV羊场壕变电站915大海则线	915大海则线	1732.00	1120	65%	612	
46	35kV羊场壕变电站916羊场壕线	916羊场壕线	3464.00	1799	52%	1665	
47	110kV高潮畔变电站911王家湾线	911王家湾线	4763.00	662	14%	4101	
48	110kV高潮畔变电站913高一社线	913高一社线	4763.00	787	17%	3976	
49	110kV高潮畔变电站915马家湾线	915马家湾线	4763.00	1070	22%	3693	
50	110kV高潮畔变电站916卢家湾线	916卢家湾线	4000.92	720	18%	3280.92	
51	35kV阿日扎达盖变电站915包壕线	915包壕线	3637.20	639	18%	2998.2	
52	35kV阿日扎达盖变电站923宝日克代线	923宝日克代线	3637.20	582	16%	3055.2	
53	35kV阿日扎达盖变电站924乌定什治线	924乌定什治线	3637.20	580	16%	3057.2	
54	110kV上海庙变电站911芒哈图线	水泉则村、八一村	3464.00	664	19%	2800	
55	110kV上海庙变电站912电厂线	水泉则村	3637.20	1242	34%	2395.2	
56	110kV上海庙变电站914新上海煤矿线	水泉则村	4763.00	2512	53%	2251	
57	110kV上海庙变电站915镇区线	水泉则村	3862.36	1521	39%	2341.36	
58	110kV上海庙变电站921毛头梁线	水泉则村、八一村	3464.00	1795	52%	1669	
59	110kV水泉则变电站911新区一回线	上海庙新镇区	3117.60	1325	43%	1792.6	
60	110kV水泉则变电站916新区二回线	上海庙新镇区	3498.64	1069	31%	2429.64	
61	110kV水泉则变电站915杭盖线	沙章图村、八一村	3498.64	1403	40%	2095.64	
62	110kV水泉则变电站913白山羊场线	牧场、哈沙图	3637.20	509	14%	3128.2	
63	110kV沙章变电站921长城花园线	上海庙新镇区	3810.40	1786	47%	2024.4	
64	110kV沙章变电站922鹰旗线	沙章图村	3810.40	524	14%	3286.4	
65	110kV沙章变电站911苦草洼线	沙章图村	4510.13	2536	56%	1974.128	
66	35kV毛头梁变电站915特布德线	牧场、特布德嘎查	3810.40	1210	32%	2600.4	
67	35kV毛头梁变电站912西工地线	牧场	3602.56	1202	33%	2400.56	
68	35kV毛头梁变电站913沙章图线	八一村、水泉则、牧场	2857.80	1207	42%	1650.8	
69	35kV特布德变电站911什尼乌素线	特布德嘎查、哈沙图嘎查、芒哈图嘎查	3186.88	584	18%	2602.88	
70	35kV特布德变电站912旅游村线	特布德嘎查、哈沙图嘎查	3256.16	1201	37%	2055.16	
71	110kV焦化园变电站914俊武线	沙章图村、八一村	3810.40	756	20%	3054.4	
72	35kV三段地变电站912马场井线路	912马场井线路	3637.20	735	20%	2902.2	
73	35kV三段地变电站913东壕线	913东壕线	4763.00	1698	36%	3065	
74	35kV三段地变电站924三段地线路	924三段地线路	4763.00	1859	39%	2904	
75	35kV三段地变电站915巴拉庙线路	915巴拉庙线路	3221.52	1210	38%	2011.52	
76	35kV三段地变电站921漫水塘线路	921漫水塘线路	5196.00	3568	69%	1628	
77	35kV三段地变电站922洪山塘线路	922洪山塘线路	3948.96	1523	39%	2425.96	
78	35kV三段地变电站925乌兰道崩线	925乌兰道崩线	2946.13	1654	56%	1292.132	
79	35kV大庙变电站912阿泰线	阿泰嘎查、芒哈图嘎查、伊克乌素嘎查	3117.60	1596	51%	1521.6	
80	35kV大庙变电站913拜图线	拜图嘎查、公乌素嘎查	2598.00	1645	63%	953	

81	35kV大庙变电站915乌提线	乌提嘎查、公乌素嘎查、阿日赖嘎查	3117.60	1698	54%	1419.6	
82	35kV毛盖图变电站911巴音什里线路	巴彦希里嘎查、乌兰舒嘎查、明盖嘎查、毛盖图社区	2598.00	1365	53%	1233	
83	35kV毛盖图变电站912明盖线路	明盖嘎查、乌兰胡舒嘎查	2598.00	1356	52%	1242	
84	35kV毛盖图变电站913乌兰胡舒线路	阿日赖嘎查、乌兰胡舒嘎查	3948.96	2036	52%	1912.96	
85	35kV毛盖图变电站915伊克乌素线路	伊克乌素嘎查、明盖嘎查、明盖嘎查、乌兰胡舒嘎查	3394.72	1121	33%	2273.72	
86	110kV东方红变电站911沙日胡舒线路	沙日胡舒嘎查	1143.12	658	58%	485.12	
87	110kV东方红变电站912阿达其线路	阿日赖嘎查、沙日胡舒嘎查、巴彦乌珠日嘎查	1766.64	965	55%	801.64	
88	110kV东方红变电站921阿亚岱线路	沙日胡舒嘎查、巴彦乌珠日嘎查、克仁格图嘎查	1143.12	472	41%	671.12	
89	110kV东方红变电站922毛盖线路	巴彦乌珠日嘎查、乌兰胡舒嘎查	2598.00	1345	52%	1253	
90	35kV毛盖图变电站921布金图线	明盖嘎查、乌兰胡舒嘎查	3499.64	386	11%	3113.64	
91	110kV雅希勒变电站914乃玛庆线	914乃玛庆线	3500.64	760	22%	2740.64	
92	110kV雅希勒变电站916敖镇工业园I线	敖镇工业园	5196.00	0	0%	5196	
93	110kV雅希勒变电站926敖镇工业园II线	敖镇工业园	5196.00	0	0%	5196	
94	35kV二道川变电站911大池线路	911大池线路	3464.00	1751	51%	1713	
95	35kV二道川变电站913呼素线路	913呼素线路	3464.00	1796	52%	1668	
96	35kV二道川变电站914麻黄套线路	914麻黄套线路	3464.00	1203	35%	2261	
97	35kV二道川变电站921麻黄套二线	921麻黄套二线	3464.00	1968	57%	1496	
98	35kV二道川变电站922盐化厂线路	922盐化厂线路	3464.00	1256	36%	2208	
99	35kV呼素变电站922克麻线路	922克麻线路	4763.00	2456	52%	2307	
100	35kV呼素变电站923呼四社线	923呼四社线	4763.00	1957	41%	2806	
101	35kV呼素变电站924呼七社线	924呼七社线	4763.00	1541	32%	3222	
102	35kV呼素变电站925马三社线	925马三社线	4763.00	2564	54%	2199	
103	110kV昂素变电站922呼喇呼线	922呼喇呼线	3325.44	1138	34%	2187.44	
104	110kV昂素变电站923哈日根图线	923哈日根图线	2909.76	1620	56%	1289.76	
105	110kV昂素变电站925塔布套老亥	925塔布套老亥	4763.00	1870	39%	2893	
106	35kV呼日呼变电站911温都尔线	911温都尔线	3810.40	1956	51%	1854.4	
107	35kV呼日呼变电站912嘎图线	912嘎图线	3897.00	1587	41%	2310	
108	35kV呼日呼变电站915柴达木线	915柴达木线	3810.40	1689	44%	2121.4	
109	35kV巴音乌素变电站911巴音乌素线	911巴音乌素线	2598.00	932	36%	1666	
110	35kV巴音乌素变电站912东源水利线	912东源水利线	4892.00	1985	41%	2907	
111	35kV巴音乌素变电站913贡日格线	913贡日格线	3464.00	1785	52%	1679	
112	35kV巴音乌素变电站914苏日嘎线	914苏日嘎线	4416.60	1634	37%	2782.6	
113	35kV珠和变电站911克珠尔线	911克珠尔线	3637.20	1468	40%	2169.2	
114	35kV珠和变电站912巴音什什线	912巴音什什线	3464.00	1354	39%	2110	
115	35kV珠和变电站922榆树壕线	922榆树壕线	3533.28	1648	47%	1885.28	
116	35kV珠和变电站923阿日勒线	923阿日勒线	3464.00	1986	57%	1478	
117	35kV玛拉迪变电站911昂素线	911昂素线	3637.20	1534	42%	2103.2	
118	35kV玛拉迪变电站912毛盖图	912毛盖图	3637.20	1869	51%	1768.2	
119	35kV玛拉迪变电站913克仁格图线	913克仁格图线	3117.60	1354	43%	1763.6	
120	35kV玛拉迪变电站916玛拉迪线	916玛拉迪线	3117.60	1654	53%	1463.6	
121	35kV玛拉迪变电站915苏力迪线	915苏力迪线	3819.06	1432	37%	2387.06	
122	35kV克仁格图变电站911哈达图线	911哈达图线	3464.00	1457	42%	2007	
123	35kV克仁格图变电站914呼和陶勒盖线	914呼和陶勒盖线	2598.00	1786	69%	812	
124	35kV克仁格图变电站915查汗提格线	915查汗提格线	3464.00	1845	53%	1619	
125	35kV克仁格图变电站916红庆线路	巴彦希里嘎查、克仁格图嘎查、沙日胡舒嘎查	2598.00	1459	56%	1139	
126	110kV拜图变电站913曼德线	哈沙图嘎查	4582.00	2356	51%	2226	
127	35kV宝力德变电站922四井线	922四井线	4676.00	2365	51%	2311	
128	35kV宝力德变电站924小坑线	924小坑线	5196.00	2654	51%	2542	
129	35kV宝力德变电站925三道泉线	925三道泉线	5196.00	2650	51%	2546	
130	220kV红旗变电站925雅什木都线	925雅什木都线	6495.00	3564	55%	2931	
131	110kV拜图变电站925酸枣坡线	拜图嘎查、陶利嘎查	4763.00	1503	32%	3260	
132	110kV拜图变电站926土房子线	拜图嘎查、陶利嘎查	4763.00	2689	56%	2074	
133	35kV阿日扎达盖变电站911昆仑1线	911昆仑1线	7274.40	2654	36%	4620.4	
134	35kV呼日呼变电站913昆仑1线	913昆仑1线	5265.28	2345	45%	2920.28	
135	35kV阿勒塔变电站922哈勒古线	922哈勒古线	4910.22	2101	43%	2809.22	
136	35kV阿勒塔变电站923西日陶亥线	923西日陶亥线	3709.94	1223	33%	2486.944	
137	35kV阿勒塔变电站913红德盖线	913红德盖线	4910.22	2164	44%	2746.22	
138	35kV阿勒塔变电站914沙巴克图线	914沙巴克图线	4910.22	2751	56%	2159.22	
139	35kV毛头梁变电站921胜利井线	哈沙图嘎查、牧场	2857.80	1234	43%	1623.8	
140	35kV毛头梁变电站923十三里套线	特布德嘎查、永泉则村	2857.80	1252	44%	1605.8	
141	110kV水洞沟变电站922正宏环保线	永泉则村	3498.64	1988	57%	1510.64	
142	110kV上海庙变电站921毛头梁线	八一村	3498.64	2900	83%	598.64	

批准:

审核:

制表:



赵建

肖宇